

**VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma**

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

**A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

Laboratóriumi sorszám: 2017/02932-02937

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**Megrendelő: **BAJAVÍZ Kft.**

6500 Baja, Mártonszállási utca 81.

A minta jellege: **hálózati ivóvíz**A mintavétel időpontja: **2017.04.03.**

A minta beérkezésének időpontja: 2017.04.03.

A mintafeldolgozás kezdete: 2017.04.03. befejezése: 2017.04.10.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője

A mintavétel módja: **akkreditált**Üzemeltető: **BAJAVÍZ Kft., Baja**Mintavétel helye: **Baja**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2017/02932	2017/02933	2017/02934
Minta helyszíni azonosítása:			Szabadság út 87. - köz-kifolyó	Rókus u. 5. - közkifolyó	Kígyó u. 1. - közkifolyó
Ammóniumion	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	<0,01	<0,01	0,02
Nitrition	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Nitrácion	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz	mg/l	<1	<1	<1
Vas (Fe)	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	µg/l	<20	<20	94
Mangán (Mn)	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	µg/l	15	<10	95

Minta laboratóriumi azonosítása:			2017/02935	2017/02936	2017/02937
Minta helyszíni azonosítása:			Óvoda - fali kifolyó Lőkert sor 78.	Bajcsy Zs. út 1. - közkifolyó	Sportuszoda - fali kifolyó Petőfi-sziget Május 1. sétány 3.
Ammóniumion	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	0,02	<0,01	<0,01
Nitrition	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Nitrácion	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz	mg/l	<1	<1	<1
Vas (Fe)	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	µg/l	<20	<20	<20
Mangán (Mn)	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	µg/l	<10	<10	27

**Megjegyzés:**

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető. Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni. A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2017.04.10.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT  
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.  
Szá.: 10300002-45900411-0000328  
Adószám: 11038030-2-03

  
Papp Zoltánné  
laboratóriumvezető